

HK.4410.7.2019

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu **Dąbrowa Białostocka** zawartych w poniższej tabeli:

Lp.	numer sprawozdania z badań próbki wody	data poboru próbki wody	miejsce poboru próbki wody	zakres badań	Stwierdzone przekroczenia	
					para- metr	wartość
1.	Sprawozdanie nr LPW.9051.1382.2019 8063.1839 z dnia 21.11.2019 r. Sprawozdanie nr LM.9051.2117.2019. 8028.2625 z dnia 21.11.2019 r.	18.11.2019 r.	Kamienna Nowa mieszkanie prywatne	MA*	-	-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce stwierdza **przydatność** wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badania próbki wody pobranej w dniu 18.11.2019 r., w ramach nadzoru sanitarnego stwierdzono, że woda z wodociągu Dąbrowa Białostocka w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych wg załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z w/w wodociągu.

Ocenę niniejszą przekazuje się w celu umożliwienia wykonania obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 5 w/w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. i poinformowania odbiorców o jakości wody.

Otrzymują :

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Sulika 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
2. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
3. a/a

W załączeniu kserokopie sprawozdań z badania wody:

1. sprawozdanie nr LPW.9051.1382.20198063.1839 z dnia 21.11.2019 r..
2. sprawozdanie nr LM.9051.2117.2019. 8028.2625 z dnia 21.11.2019 r.

Zakres badań:

MA* (monitoring parametrów grupy A) zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w rozporządzenia: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰ C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Janina Chociej
Janina Chociej

Janina Chociej